

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Отделение НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Алтайскому краю  
656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

г. Барнаул  
(место составления акта)

«30» апреля 2021 г.  
(дата составления акта)  
«10» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 158**

По адресу/адресам: 656004 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 123  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 158 от «05» апреля 2021 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении: объекта защиты здание, помещения и территория юридического лица - Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Алтайская общеобразовательная школа № 2" (ОГРН 1062225017689; ИНН 2225076644), расположенного по адресу: 656004 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 123

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

12.04.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

30.04.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» рабочий день/ «3» час. «00» мин.


(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Щиголева Ирина Николаевна  05.04.2021 г., 10:00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – Колмыков Дмитрий Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Директор Щиголева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с установками противопожарных дверей ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2009

Допущено использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов п. 16 (б) Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

На путях эвакуации объекта защиты (лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330

п. 4.3.12 СП 1.13130.2020;

п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Количество речевых и звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил 4.8 СП 3.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силового одиночного кабеля, менее 0,25 метра, в остальных случаях менее 0,5 метра п. 13.15.15 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы противопожарной защиты правообладатель объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. п.54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 13.4.1 5.13130.2009; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. 13.15.3 СП5.13130.2009

Не все зоны и помещения защищены автоматическими установками (пространство за подвесным потолком) Приложение А п. А4 СП 5.13130.2009

В помещениях, оборудованных двумя пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании одного извещателя с переопросом, включенных по логической схеме "ИЛИ" п. 14.3 СП 5.13130.2009

В помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И"(смонтировано по 2 тепловых извещателя необходимо минимум три) п. 14.1 СП 5.13130.2009

Дымовые пожарные извещатели установлены не под перекрытием, допущена установка на стенах при возможности установки на потолке. При установке на стенах расстояние до перекрытия более нормативного 13.3.4 СП 5.13130.2009 Приложение П

Ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю 13.13.2 СП 5.13130.2009

Допущено расположение огнетушителей не по нормам (Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра либо приспособления, препятствующие их опрокидывание) п. 400, п. 409 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации не соответствует нормативным значениям ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в

местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами п. 15 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. П 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Лестницы 3-го типа расположены не у глухих стены (стены со световыми проемами) п 4.4.7 СП 1.13130.2020 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил П 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации»

Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения П 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации»

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«30» апреля 2021 г.

М.Л.Н.\*

Колмыков Дмитрий Алексеевич – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Директор Щиголева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)