

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР

(руководитель объекта (территории) или
уполномоченное им должностное лицо)


(подпись)

Н.М. Гутовская

(ФИО)

«20» апреля 2021 г.

АКТ

**плановой проверки антитеррористической защищенности объекта
(территории)**

№ _____

« 20 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

г. Рубцовск
(место составления акта)

филиал краевого государственного общеобразовательного учреждения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская
общеобразовательная школа №2» г. Рубцовск

(наименование проверяемого объекта)

1. Местонахождение проверяемого объекта (территории):
658218 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 80

(адрес фактического местонахождения)

2. Основание проведения проверки:
письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 14.04.2021
№ 23-03/32/619, план-график проверки антитеррористической
защищенности учебных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Алтайского края

(реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки)

3. Вид проверки:

плановая выездная

(плановая/внеплановая)

(выездная/документарная)

4. Дата проведения проверки: «20» апреля 2021 г.

5. Должностное лицо, проводившее проверку объекта (территории):
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гутовская
Наталья Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

5.1 Должностное лицо (лица), участвующее в проверке в качестве
специалиста (по согласованию):

начальник пункта централизованной охраны ОВО по г. Рубцовску-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю капитан полиции

Лобанов Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

6. Категория, присвоенная объекту (территории) в соответствии с пунктом 13 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006¹:

четвертая категория

(категория)

7. Сведения о выявленных недостатках (в случае их отсутствия делается соответствующая запись):

7.1. Наличие и актуальность паспорта безопасности объекта (территории) и приложений к нему: паспорт безопасности в наличии, сведения актуальны

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований)

7.2. Организация мероприятий по защите служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе, служебной информации ограниченного распространения, о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории):

На момент проверки нарушений по организации обеспечения установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения не выявлено.

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований)

7.3. Состояние инженерно-технической укрепленности и инфраструктуры физической охраны объекта (территории):

Ограждение по периметру сплошное, решетчатое, изготовленное из стального прутка, столбы железобетонные, высота ограждения 1,40 м., состояние ограждения удовлетворительное. С западной и восточной стороны имеются распашные ворота для проезда автомобильного транспорта, которые изготовлены из стального прутка и закрываются на навесной замок, так же с западной стороны находится калитка (центральный вход), которая изготовлена из стального прутка и закрывается на стопорную задвижку. Освещение установлено по периметру здания: светодиодный светильник ДРЛ-300 мощностью -50Вт с западной стороны здания – 3 шт., светодиодный светильник BL-LD-3A-3 мощностью-56Вт. с восточной стороны здания- 1шт., с северной стороны здания- 1 шт., с южной стороны здания -1 шт. Освещения достаточно. На центральном входе в здание организован пост, для обеспечения пропускного режима. Охрана и пропускной режим обеспечивается в дневное время вахтером, в ночное время сторожем.

¹ Далее – «Требования».

(характеристика, наличие и состояние ограждения, ворот, калиток и т.д., сведения о виде охраны объекта, наличии постов, их достаточность)

7.4. Состояние работоспособности технических средств охраны объекта (территории): объект оборудован системой видеонаблюдения в количестве 19 видекамер (14 уличных, 5 внутренних), с выводом на монитор установленный на посту. Срок хранения информации составляет 30 суток. На посту установлена стационарная кнопка экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО ОВО по г. Рубцовску. Объект оборудован пожарной сигнализацией.

(характеристика, наличие и состояние технических средств охраны (видеонаблюдение, система оповещения, наличие стационарной КТС, (их состояние и достаточность)

7.5. Организация технического обслуживания инженерно-технических средств охраны объекта (территории): на момент проверки недостатков не выявлено

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований)

7.6 Иные недостатки:

1) объект (территория) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте территории, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с п. 31 требований, объект (территория) не оборудован (основание п/п д), п. 24 требований).

2) рекомендовано для тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова наряда полиции) заменить оконечное устройство БРО – 4 GSM, так как данное оборудование физически и морально устарело, на оконечное устройство БРО – 4 GSM КТС.

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований)

Прилагаемые к акту документы (при наличии):

Должностное лицо (лица), проводившее проверку:
Гутовская Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))




(подпись)

Должностное лицо (лица), участвующее в проверке в качестве специалиста (по согласованию):

Лобанов Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))



(подпись)